MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
skala 1 : 500

Aktualizację i opracowanie numeryczne na podstawie arkuszy mapy zasadniczej nr.: 262.431.062.4 ; - .064.2
wykonał w kwietniu 2008 r.

obręb Młodzieszyn
gmina Młodzieszyn

Stanisław Robak
USŁUGI GEODEZYJNE
96 - 500 Sochaczew , ul. Piłsudskiego 12/1

Kierownik roboty ..... Sochaczew dn. 2008.04.14

Mapa niniejsza może służyć do celów projektowych w obszarze oznaczonym grubą linią w kolorze zielonym

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 2008.04.14 w granicach oznaczonych linią koloru zielonego

Nie wykluczа się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych , które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

S128 81,70 / 78,70

S86 81,50 / 79,08

S87 81,30 / 79,18

S85 80,90 / 78,82

S84 80,80 / 78,67

S83 80,70 / 78,45

S82 80,60 / 78,15

S81 80,50 / 77,85

S100 81,20 / 78,89

Proj. kanał. odc. " II-2 "
54 PVC ϕ 200; L = 63 m

L=20m
i=5%o

L=51m
PVC 200; i=5%o

L=47m
PVC 200; i=4,7%o

L=30m
i=5%o

L=43m
PVC 200; i=5%o

L=60m
PVC 200; i=5%o

L=60m
PVC 200; i=5%o

Przecisk sterowany w rurze osłonowej
PE SDR 11 ϕ 400 mm ;
L = 16 m
L = 21 m

Przecisk sterowany w rurze osłonowej
PE SDR 11 ϕ 400 mm ;L = 23 m

Przecisk sterowany w rurze osłonowej
PE SDR 11 ϕ 355 mm ; L = 18 m

Przecisk sterowany w rurze osłonowej
PE SDR 11 ϕ 355 mm ; L = 16 m

Proj. kanał. odc. " II-5 "
PVC ϕ 200; L = 283 m
PVC ϕ 160; L = 66m/4szt.

Proj. kanał. odc. " II-2 "
PVC ϕ 200; L = 333 m
PVC ϕ 160; L = 60m/3szt.

2,3 m od granicy
1,6 m od granicy
5,3 m od granicy
1,3 m od kabla telefonicznego
2,5 m od granicy

RIIIa, RIIIb, RIVa, Bp, 54/6, 54/7, 54/8, 71/1, 71/2, 696/1, 696/2, 696/3, 696/4, 688/1, 298/2, 298/4, 273, Sochaczewska, ch. kost., ch. bet., j. asf., j. bet., j. kost., w425, w100

LEGENDA :

projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
(zaznaczona kolorem brązowym)

proj. sieć kanalizacji sanitarnej umieszczona w drodze krajowej nr 50, nie jest objęta niniejszym opracowaniem
(zaznaczona kolorem fioletowym)

SKALA 1 : 500

UWAGA !
Na trasie proj. kanalizacji występują drenowania użytków rolnych . W razie przerwania rury drenarskiej , należy ją odbudować zgodnie z Uzgodnieniem WZMiUW Inspektorat w Sochaczewie Nr Uzg. 4105-U/177/48/09

UWAGA:

- W miejscach zbliżeń proj. kan. sanit. do słupów energetycznych prace należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy zapewnić stabilność słupów.
- Przejścia przy słupach energetycznych wykonać metodą przecisku sterowanego z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy zapewnić stabilność słupów.
- W miejscach zbliżenia proj. sieci kan. do pkt. osnowy prace wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością bez naruszania punktu osnowy.
- W miejscach kolizji proj. sieci kan. sanit. z pkt. osnowy prace wykonywać metodą przecisku sterowanego ze szczególną ostrożnością bez naruszania punktu osnowy.
- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej Wykonawca prac będzie obciążony kosztami odtworzenia.
- W miejscach zbliżeń nienormatywnych proj. kan. sanit. do drzew wykopy wykonać ręcznie podkopem, bądź metodą przecisku sterowanego w rurze osłonowej, bez uszkodzenia korzeni drzew.
- W miejscach przejść proj. kan. sanit. pod każdą nawierzchnią utwardzoną roboty wykonywać metodą przecisku sterowanego lub wykopem z obowiązkowym odtworzeniem **istniejącej nawierzchni.**

UWAGA:

- W miejscach kolizji proj. kan. sanit. z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie.
- W miejscach nienormatywnego zbliżenia proj. kan. sanit. do istniejącego uzbrojenia roboty wykonywać pod nadzorem właściciela uzbrojenia z jego właściwym zabezpieczeniem.
- W miejscach kolizji proj. kan. sanit. z istniejącym kablem energetycznym wykopy wykonywać ręcznie. Istniejące kable energetyczne zabezpieczyć rurą AROTA o długości L=1,0 m + szer. wykopu + 1,0 m zgodnie z załącznymi rysunkami.
- Istniejące kable telefoniczne, kan. telefoniczną w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z proj. kan. sanit., należy na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm (długość rur min.-3,0m).
- W miejscach zbliżenia proj. kan. sanit. do studzienki telefonicznej wykopy należy wykonać ręcznie. Studzienkę telefoniczną zabezpieczyć szalunkiem.
- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z proj. kan. sanit. z istn. kablami telefonicznym, kanalizacją telefoniczną, zabezpieczyć kable telefoniczne, kan. telefoniczną dodatkowymi szalunkami:
  1. studnię telefoniczną zabezpieczyć dodatkowymi szalunkami przed osunięciem do wykopu,
  2. rury kan. telefonicznej zabezpieczyć na etapie wykonania prac ziemnych poprzez podwieszenie rur np.: na sznurze konopnym zamocowanym na belce stalowej.
- Kolizje proj. sieci kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi zaznaczono kolorem czerwonym
- Kolizje proj. sieci kanalizacji sanitarnej z telefonem zaznaczono kolorem żółtym

7

Obiekt	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ		
Adres	OBRĘB EWIDENCYJNY MŁODZIESZYN, GMINA MŁODZIESZYN , POWIAT SOCHACZEWSKI		
Nazwa zadania inwest.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MŁODZIESZYNIE - III ETAP		
Nazwa opr.	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MŁODZIESZYNIE - III ETAP Z WYŁĄCZENIEM DROGI KRAJOWEJ NR 50		
Nazwa rys.	Plan zagospodarowania działek , przez które przechodzi proj. sieć kanalizacji sanitarnej		
Projektował	inż. Hanna Szustecka	Skala 1:500	
podpis		Branża sanit. Faza oprac. P.B.	Nr.rys 11
Sprawdził	mgr inż. Magdalena Najmrocka		
podpis			